



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: knadzor@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 02– ГН

Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Маяковского, д. 32, каб.6
(место составления предписания)

" 31 " января 2020г.
(дата составления предписания)

14-00

Место нахождения ОПО – система газопотребления

**Государственному профессиональному образовательному
учреждению Тульской области
«Новомосковский музыкальный колледж
им. М.И. Глинки»
ИНН 7116026473**

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Козловым Александром Васильевичем. в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжения №1-58-р от 14.01.2020, с целью государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, в соответствии с пунктом 2003676337 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО, в отношении: Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки», в присутствии:

заведущего хозяйством ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки» Сидячих Татьяны Юрьевны – лица ответственного за эксплуатацию газового оборудования, установленного по адресу г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7., согласно приказа №208/2-п от 30.12.2019г.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно:	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	01.05.2020г.

	-не проведено техническое диагностирование строительных конструкций здания музыкального колледжа с расположенным в нем газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов, в связи с отсутствием проектной документации определяющий срок эксплуатации здания.		
2.	Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: -не проведено техническое диагностирование надземных внутренних газопроводов к газоиспользующему оборудованию в помещении музыкального колледжа, в связи с отсутствием проектной документации определяющий срок эксплуатации сооружений газопроводов.	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	01.05.2020г.
3.	Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: - при эксплуатации надземных внутренних газопроводов (повсеместно) не возможен мониторинг состояния металла трубы в месте прохождения газопроводов через стены здания, отсутствуют футляры, а газопроводы замазаны песчано-цементным раствором.	Пункт 70 е) раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	01.05.2020г.
4.	Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: - при эксплуатации надземных внутренних газопроводов не проводится мониторинг утечек природного газа, в связи с отсутствием в помещениях с расположенными в	Пункт 70 а) раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	01.05.2020г.

	<p>них газоиспользующего оборудования (газовых плит) стационарного сигнализатора до взрывных концентраций газа. При этом при проведении проверки 23.01.2020г. установлена утечка природного газа в помещении первого этажа – «гостиничный номер».</p>		
5.	<p>Нарушены требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» при эксплуатации объектов технического регулирования, а именно: - организация не обеспечивает мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы газопровода ввода, к левому крылу здания музыкального колледжа.</p>	<p>Пункт 70 е) раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).</p>	01.05.2020г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, законному представителю Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки» ИНН 7116026473, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдал:

Козлов А.В.
(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
Директор ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки» Скуднов Александр Валентинович
(приказ о назначении №102-л от 11.09.2013г.)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " января 2020г.

(подпись)

