



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Тульской области)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НОВОМОСКОВСКОМУ РАЙОНУ

ул. Бережного, 18, г. Новомосковск, 301650
тел. 6-06-55 (код: 8-48762)

«19» ИЮЛЯ 2023
№ 81-П

Директору ГПОУ ТО
"Новомосковский музыкальный колледж имени
М. И. Глинки"

Скуднову Александру Валентиновичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

19.07.2023

г. Новомосковск
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району Тульской области лейтенант внутренней службы Челноков Сергей Игоревич **рассмотрел** постановление № 81 от 19.07.2023 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – начальника отдела (хозяйственного) ГПОУ ТО "Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки" Корниенко Игоря Юрьевича.

Материалами установлено, что Корниенко Игорь Юрьевич

в 15 ч. 00 мин. 11.07. 2023

(дата, время совершения административного правонарушения)

в ГПОУ ТО "Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки" по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д.7

допустил следующие нарушения:

1. Отделка на путях эвакуации (2-ой и 3-й этаж) выполнена из сгораемых материалов (деревянный паркет). Основание: ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. На эвакуационных путях отсутствует эвакуационное освещение. Основание: п. 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7.6 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
3. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из сгораемых материалов. Основание: Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.4 ст. 4; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п. 6.2.3; ГОСТ Р 51844—2009 п. 5.13.

4. Не выполнены выходы на чердак или кровлю из лестничной клетки через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра в здании. Основание: ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

5. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа (помещение кладовых, библиотека). Основание: ст. 88, таблица 23 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях частью 1 ст.20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны руководства юридического лица. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших

организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.
(совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
Новомосковского района Тульской области
по пожарному надзору,
ст. инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району
лейтенант внутренней службы
Челноков С.И.



Директор ГПОУ ТО
"Новомосковский музыкальный колледж
им. М. И. Глинки"
Скуднов А.В.

19.07.2023

