

**Профилактическое мероприятие  
№ 71240061000209644689 от 04.03.2024**

<b>Статус</b>	Завершено
<b>мероприятия: Контролируемое лицо:</b>	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"
<b>Контрольный(надзорный) орган:</b>	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП

Дата подписания: 27.02.2024

Сертификат: 32 64 68 20 32 62 56 17 42 22 33 13 73 73 63 47  
42 29 79 3

Выдан: Казначейство России

Владелец: Дядищев Вячеслав Михайлович, ГЛАВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ\, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024

### **Сведения о профилактическом мероприятии**

**Вид контроля (надзора) и его номер:** 006 – Федеральный государственный пожарный  
надзор

**Вид профилактического мероприятия:** Профилактический визит

**Даты проведения профилактического мероприятия**

**Дата начала:** 04.03.2024      **Дата окончания:** 04.03.2024

**Место проведения профилактического мероприятия:** 301664, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н  
НОВОМОСКОВСКИЙ, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. Д.7,

**Форма проведения профилактического мероприятия:** Профилактическая беседа по месту  
 осуществления деятельности контролируемого лица

### **Основания проведения профилактических мероприятий**

- Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа  
Дополнительно: В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.02.2024 № ДГ-П4-4651

### **Сведения о контролируемом лице**

**Тип контролируемого лица:** Юридические лица

**Наименование контролируемого лица:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7116026473

# Профилактическое мероприятие

## № 71240061000209644689 от 04.03.2024

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1027101411941

**Адрес места нахождения:** 301664, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н НОВОМОСКОВСКИЙ, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. Д.7,

**ОКВЭД:**

1. 85.21 Образование профессиональное среднее

**Наличие проверяемого лица в реестре МСП:** Да

**Категория субъекта МСП:** Не является субъектом МСП

**Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО:** Нет

### **Сведения об объектах контроля**

1. Местонахождение: 301664, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, Р-Н НОВОМОСКОВСКИЙ, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, Д. Д.7,

Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: значительный риск

### **Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях**

1. Елисеев Алексей Васильевич главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

2. Дядищев Вячеслав Михайлович государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Челноков Сергей Игоревич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного

# Профилактическое мероприятие

## № 71240061000209644689 от 04.03.2024

пожарного надзора

### Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 11, Другое/ прочее абзац 1  
Содержание требования: Обеспечение руководителем организации размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".  
Содержание требования: О запрещении курения на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации и размещение на объектах защиты знаков на местах, специально отведенные для курения, "Место курения".
2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 60, Другое/ прочее абзац 1  
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.  
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.
3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт 6, Пункт 27  
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).  
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).  
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.  
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается в дополнение к ручному способу открывания раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.  
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и

## **Профилактическое мероприятие**

### **№ 71240061000209644689 от 04.03.2024**

аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть указанные устройства.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 27

Содержание требования: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 27

Содержание требования: изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 27

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

## **Профилактическое мероприятие № 71240061000209644689 от 04.03.2024**

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 27  
Содержание требования: устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы
8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54, Другое/ прочее абзац 1  
Содержание требования: Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.  
Содержание требования: Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
Содержание требования: К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
Содержание требования: На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.  
Содержание требования: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации.  
Содержание требования: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.  
Содержание требования: Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

### **Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ**

1. Способ уведомления: Нарочно  
Дата уведомления: 26.02.2024
2. Способ уведомления: ЕПГУ  
Дата уведомления: 28.02.2024

### **Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия**

### **Сведения о результатах профилактического мероприятия**

**Результат профилактического мероприятия: 71240061000209644689**